

A-Track 3-Phase — T03C315011

SAFETY & WARNINGS

NL	FR	DE	EN
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Installeer het armatuur enkel in ruimten waar direct contact met water onmogelijk is.	Seulement pour utilisation en intérieur. Cet équipement doit être installé dans des pièces hors de toute projection d'eau.	Nur für Innengebrauch. Diese Leuchte darf nur in Räumen verwendet werden, in denen ein direkter Kontakt mit Wasser nicht möglich ist.	For indoor use only. This fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossible.
Toestel niet geschikt om te worden afgedekt met thermische isolatie.	Luminaires non appropriées pour recouvrement d'un matériau isolant thermique.	Das Gerät/ Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden mit thermischer Isolation.	Luminaire not suitable for covering with insulating material.
Beschermtd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm. Geen bescherming tegen vocht.	Protégé contre les corps solides supérieurs à 12,5 mm. Aucune protection contre humidité.	Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm. Kein Schutz gegen Wasser.	Protected against objects $\geq 12,5$ mm. Not protected against water
Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afval)	Élimination correcte de ce produit (déchet d'équipements électriques et électroniques)	Korrekte Entsorgung dieses Produkts (elektromüll)	Correct disposal of this product (electrical & electronic equipment waste)
WAARSCHUWING ! Om elektrische schokken te voorkomen - Schakel altijd de elektriciteitsvoorziening uit vóór de installatie en het onderhoud.	ATTENTION ! Pour éviter un choc électrique - Coupez toujours l'alimentation électrique avant l'installation et la maintenance.	WARNUNG ! Um einen Stromschlag zu verhindern - Schalten Sie die Stromversorgung vor der Installation und Wartung.	WARNING ! To prevent electrical shock - Always switch off electricity supply before installation and maintenance.

⚠ OPERATION ATTENTIONS



De elektrische installatie mag alleen door bevoegd personeel worden uitgevoerd volgens de voorschriften voor elektrische en mechanische veiligheid in uw land. Onjuiste plaatsing kan ernstige letsels en/of schade veroorzaken.

L'installation électrique doit être effectuée que par du personnel qualifié, selon les règlements de sécurité électrique et mécanique dans votre pays. Une mauvaise installation peut entraîner des blessures graves et/ou des dommages matériels.

Die elektrische Installation sollte nur von qualifiziertem Personal nach den Vorschriften für elektrische und mechanische Sicherheit in Ihrem Land durchgeführt werden. Unsachgemäße Montage kann zu schweren Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

The electrical installation should be carried out by qualified personal only, according to the regulations for electrical and mechanical safety in your country. Improper installation can result in serious injuries and/or damage to property.

INSTALLATION

NL	FR	DE	EN
Linker- en rechervoeding (L en R) hebben gespiegelde klemmen voor L1, L2, L3 en N; kies de voeding volgens de kant van de aardgeleider in de rail.	Les alimentations gauche et droite (L et R) ont des bornes en miroir pour L1, L2, L3 et N ; choisissez l'alimentation selon le côté du conducteur de terre du rail.	Linke und rechte Einspeisung (L und R) haben gespiegelte Klemmen für L1, L2, L3 und N; wählen Sie die Einspeisung nach der Lage des Schutzleiters in der Schiene.	The left and right feed-ins (L and R) have mirrored terminals for L1, L2, L3 and N; choose the feed-in according to the side of the earth conductor in the track.
Stem de codering van de voeding af op de rail. Druk met een schroevendraaier de kabelinvoer uit; bovenaan is een tweede invoer mogelijk. De installatie moet voldoen aan de voorschriften voor vaste installaties.	Alignez le détrompeur de l'alimentation sur le rail. Défonyez l'entrée de câble avec un tournevis ; une seconde entrée est possible sur le dessus. L'installation doit être conforme aux règles des installations fixes.	Richten Sie die Kodierung der Einspeisung auf die Schiene aus. Brechen Sie die Kabeleinführung mit einem Schraubendreher aus; oben ist eine zweite Einführung möglich. Die Installation muss den Vorschriften für feste Installationen entsprechen.	Match the key code of the feed-in to the track. Knock out the cable entry with a screwdriver; a second entry is possible on top. The installation must comply with the requirements for fixed installations.
Voed een systeem op één plaats. Laat geen open railuiteinde: sluit het altijd af met een eindkap.	N'alimentez un système qu'en un seul point. Ne laissez aucune extrémité ouverte : fermez-la toujours par un embout.	Speisen Sie ein System nur an einer Stelle ein. Lassen Sie kein Schienenende offen: immer mit einer Endkappe abschließen.	Feed a system at one point only. Never leave a track end open: always close it with an end cap.
De T-verbinders (links 1, links 2, rechts 1, rechts 2) en de hoekverbinders (aarde binnen, aarde buiten) zijn niet onderling uitwisselbaar: kies ze volgens het verloop van de aardgeleider.	Les connecteurs en T (gauche 1, gauche 2, droite 1, droite 2) et les connecteurs d'angle (terre intérieure, terre extérieure) ne sont pas interchangeables : choisissez-les selon le tracé du conducteur de terre.	Die T-Verbinder (links 1, links 2, rechts 1, rechts 2) und die Eckverbinder (Schutzleiter innen, außen) sind nicht untereinander austauschbar: wählen Sie sie nach dem Verlauf des Schutzleiters.	The T connectors (left 1, left 2, right 1, right 2) and the corner connectors (earth inside, earth outside) are not interchangeable: choose them according to the path of the earth conductor.
Niet meegeleverd bij de rail: voeding, eindkappen, verbinders, pendelsets en spots (apart te bestellen).	Non fournis avec le rail : alimentation, embouts, connecteurs, kits de suspension et spots (à commander séparément).	Nicht im Lieferumfang der Schiene: Einspeisung, Endkappen, Verbinder, Pendelsets und Strahler (separat zu bestellen).	Not included with the track: feed-in, end caps, connectors, suspension kits and spotlights (order separately).

IP20

